



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833

fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-2-12-2/18

Włocławek, 10.01.2018 r.

L.dz. 277

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa
Sp. z o. o. Baruchowo
87-821 Baruchowo

O C E N A
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Skrzynki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 1, § 19 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki
1.	4175	2666/PDA/OE/2017	28.02.2017	SUW Skrzynki- kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	4178	2666/PDA/OE/2017	28.02.2017	budynek mieszkalny nr 30, Skrzynki – kran w kuchni
3.	4288	2666/PDA/OE/2017	28.02.2017	SUW Skrzynki –kran na rurociągu wody surowej
4.	W/121/17	L.WŻ/W-632-W/121/17	08.05.2017	budynek mieszkalny, Skrzynki 30 –kran w kuchni
5.	W/122/17	L.WŻ/W-632-W/122/17	08.05.2017	Środowiskowy Dom Samopomocy Czarne 11 – kran w kuchni
6.	W/123/17	L.WŻ/W-632-W/123/17	08.05.2017	SUW Skrzynki – kran na rurociągu wody uzdatnionej
7.	20281	03450/PŚL/OE/2017	19.09.2017	SUW Skrzynki- kran na rurociągu wody uzdatnionej
8.	20282	03450/PŚL/OE/2017	19.09.2017	Środowiskowy Dom Samopomocy Czarne 11 – kran w kuchni
9	W/291/17	L.WŻ/W-632-W/291/17 LHK.9051.2.199.1.2017	21.11.2017	Zielona Szkoła Goreń Duży 37 – kran w łazience
10.	W/292/17	L.WŻ/W-632-W/292/17	21.11.2017	SUW Skrzynki- kran na rurociągu wody uzdatnionej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Skrzyńki, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo.

UZASADNIENIE

W dniach 28.02.2017 r. 19.09.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz w dniach 08.05.2017 r. i 21.11.2017 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano do badań laboratoryjnych 10 próbek wody z wodociągu Skrzyńki.

Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zlokalizowanych na stacji uzdatniania w Skrzyńkach, w Środowiskowym Domu Pomocy w miejscowości Czarne 11, w budynku mieszkalnym nr 30 w Skrzyńkach oraz w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym 30.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, *Clostridium perfringens* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono przewodność, barwę, smak, mętność, zapach, odczyn, jon amonowy, twardość, chlorki, utlenialność, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, magnez, rtęć, arsen, glin, selen, antymon, bor, cyjanki ogólne, bromiany, sód, bezno(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 - dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan, pestycydy, Σ pestycydów i OWO.

Zarządzający wodociągiem w ramach kontroli wewnętrznej wykonał również wstępne badania stężenia substancji promieniotwórczych: Ra-226 i Ra-228, trytu i radonu w wodzie surowej pobranej na stacji uzdatniania wody w Skrzyńkach w dniu 28 lutego 2017 r., w celu określenia prawdopodobieństwa narażenia na substancje promieniotwórcze. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych zakresów wartości ww. parametrów, określonych w części C i D załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Skrzyńki spełnia wymagania określone w zał. nr 1A, 2, 3A i 3B, 3 C i 3 D do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Skrzyńki, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Magdalena Fejdowska

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Baruchowo
87-821 Baruchowo
3. N.HŻ-HD wm.
4. aa

A.L