



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16
e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek>

N.HK-5211-2-12-4/21

L.dz. 5277

Włocławek, 19.08.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa
Sp. z o.o. Baruchowo
87-821 Baruchowo

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Skrzynki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 20 ust. 1 pkt. 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	415/21	319/21	17.02.2021	Środowiskowy Dom Samopomocy – Czarne 11 – kran w kuchni
2.	418/21	322/21	17.02.2021	SUW Skrzynki – kran na rurociągu wody uzdatnionej
3.	2435/21	1897/21	19.07.2021	Zielona Szkoła – Goreń Duży 37 – kran w łazience
4.	2436/21	1898/21	19.07.2021	Środowiskowy Dom Samopomocy – Czarne 11 – kran w kuchni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Skrzynki, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo.

UZASADNIENIE

W dniach 17.02.2021 r. i 19.07.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody z wodociągu Skrzynki. Próbkę

wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzyńki, w Zielonej Szkole w miejscowości Goreń Duży 37 oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Czarne 11.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C oraz Clostridium perfringens.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono antymon, arsen, azotany, azotyny, barwa, chlorki, chrom, cyjanki, fluorki, glin, utlenialność, amonowy jon, kadm, mangan, mętność, miedź, nikiel, ołów, odczyn, przewodność elektryczna właściwa, rtęć, selen, siarczany, smak, sól, suma THM, twardość ogólna, zapach, żelazo, benzo(a)piren, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma), bor, 1,2-dichloroetan, chlorek winylu, benzen, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, pestycydy, suma pestycydów.

Woda z wodociągu Skrzyńki spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Skrzyńki, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Małdalena Fejdowska

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo
3. N.HŻ-HD wm.
4. aa