



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833

fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-2-15-2/17

Włocławek, 15.12.2017 r.

L.dz. 9101

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa
Sp. z o. o. Baruchowo
87-821 Baruchowo

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Kłotnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 1, § 19 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki
1.	20280	03450/PŚL/OE/2017	19.09.2017	Kłotno SUW- kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	20283	03450/PŚL/OE/2017	19.09.2017	ZGKiMR Baruchowo 54-kran w pomieszczeniu socjalnym
3.	1698/17/z	533/W/2017	30.10.2017	Baruchowo 19, Szkoła Podstawowa – kran w kuchni
4.	1700/17/z	535/W/2017	30.10.2017	Kurowo Parcele 44, Dom Pomocy Społecznej – kran w kuchni
5.	W/294/17	L.WŻ/W-632-W/294/17	28.11.2017	Baruchowo 19, Szkoła Podstawowa – kran w kuchni
6.	W/295/17	L.WŻ/W-632-W/295/17	28.11.2017	ZGKiMR Baruchowo 54-kran w pomieszczeniu socjalnym
7.	W/297/17	L.WŻ/W-632-W/297/17 LHK.9051.2.204.1.2017	28.11.2017	Kurowo Parcele 44, Dom Pomocy Społecznej – kran w kuchni
8.	1926/17/z	596/W/2017	06.12.2017	Baruchowo 19, Szkoła Podstawowa – kran w kuchni
9.	1927/17/z	597/W/2017	06.12.2017	ZGKiMR Baruchowo 54-kran w pomieszczeniu socjalnym
10.	1928/17/z	598/W/2017	06.12.2017	Kurowo Parcele 44, Dom Pomocy Społecznej – kran w kuchni
11.	1929/17/z	599/W/2017	06.12.2017	Kłotno SUW- kran na rurociągu wody uzdatnionej
12.	W/324/17	L.WŻ/W-632-W/324/17	12.12.2017	ZGKiMR Baruchowo 54-kran w pomieszczeniu socjalnym

13.	W/325/17	L.WŻ/W-632-W/325/17	12.12.2017	Kłotno SUW- kran na rurociągu wody uzdatnionej
14.	W/326/17	L.WŻ/W-632-W/326/17	12.12.2017	Kurowo Parcele 44, Dom Pomocy Społecznej – kran w kuchni
15.	W/327/17	L.WŻ/W-632-W/327/17	12.12.2017	Baruchowo 19, Szkoła Podstawowa – kran w kuchni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kłotnie, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo.

UZASADNIENIE

W dniach 19.09.2017 r., 30.10.2017 r. i 06.12.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniach 28.11.2017 r. i 12.12.2017 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano do badań laboratoryjnych 15 próbek wody z wodociągu w Kłotnie.

Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zlokalizowanych na stacji uzdatniania w Kłotnie, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie 51, w Szkole Podstawowej w Baruchowie 19 oraz w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Kurowo Parcele 44.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, *Clostridium perfringens* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono przewodność, barwę, smak, mętność, zapach, odczyn, jon amonowy, twardość, chlorki, utlenialność, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, magnez, rtęć, arsen, glin, selen, antymon, bor, cyjanki ogólne, bromiany, sól, bezno(a)piren, ΣWWA, ΣTHM, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 - dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan, pestycydy i Σpestycydów.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Kłotno spełnia wymagania określone w zał. nr 1A, 2, 3A i 3B do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kłotno zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że decyzja nr 359/14 z dnia 09.07.2014 r., zmieniona decyzją nr 700/14 z dnia 12.11.2014 r., zmieniona decyzją nr 318/15 z dnia 01.07.2015 r., zmieniona decyzją nr 356/17 z dnia 08.09.2017 r. została wykonana.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Magdalena Fejdowska

Otrzymują:

1. adresat + pocztą elektroniczną na adres: zgk@baruchowo.pl
2. Wójt Gminy Baruchowo
87-821 Baruchowo + pocztą elektroniczną na adres: gmina@baruchowo.pl
3. N.HŻ-HD wm.
4. aa

A.L