

KOMUNIKAT Z DNIA 19.11.2018 R.
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU
DOTYCZĄCY WODOCIĄGU SKRZYNKI GM. WŁOCŁAWEK
WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w badaniach jakości wody z dnia 13.11.2018 r. i 16.11.2018 r., pobranej z wodociągu Skrzynki, gm. Baruchowo zaopatrującego 10 miejscowości: Goreń Duży, Goreń Nowy, Lubaty, Niedźwiedź, Okna, Patrowo, Patrówek, Skrzynki, Telążna - Kanał, Trzebowo stwierdzono nieprawidłowe zmiany - wysoką ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dla miejscowości zaopatrywanych w wodę z ujęcia Skrzynki i wprowadził ograniczenie w korzystaniu z niej:

- woda nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, przemywania otwartych zranień, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania,
- woda może być używana bez ograniczeń do brania prysznicą, kąpieli i mycia, do splukiwania toalety i celów gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

UWAGA!!!!

W związku z prowadzonymi przez zarządzającego wodociągiem Skrzynki działaniami naprawczymi może nastąpić zmiana zapachu, smaku i barwy wody. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, numer telefonu 881 918 194.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Magdalena Fejdowska